

Приложение № 2  
к приказу № 28/1  
ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП»  
от «25» января 2017 г.

## **ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности**

### **1. Общие положения**

Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП» и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.

При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

На территории, в зданиях и сооружениях ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП» обеспечивается комплекс инженерно-технических мероприятий и выполнением всеми работниками ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП» требований пожарной безопасности.

Все работники при приеме на работу в ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП» проходят в обязательном порядке противопожарный инструктаж.

### **2. Требования пожарной безопасности к территории, зданиям, сооружениям, помещениям**

#### **Содержание территории.**

Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоемосточникам и гидрантам.

Проведение на территории временных огневых и других пожароопасных работ осуществляется на основании Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ.

#### **Запрещается:**

- располагать временные строения и оборудование на территории ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП» без согласования с владельцем здания, ПТК, службами эксплуатации и охраны;
- сжигание отходов ГСМ и мусора на территории ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП»;

- 12
- использовать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями под складирование материалов и оборудования, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.
  - курение на территории за исключением специально отведенных для этой цели местах. Места для курения должны быть обозначены знаками «Место для курения».

## 2.2. Содержание зданий, сооружений, помещений

Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые обозначаются на дверях помещений.

Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) в зданиях и сооружениях должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии с ежедневным внешним осмотром и ежемесячной проверкой на работоспособность.

В помещениях ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП» должны быть вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности, таблички с указанием ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности и номера телефона пожарной охраны.

Здания ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП» должны быть обеспечены и оборудованы:

- первичными средствами пожаротушения;
- планами эвакуации;
- системой автоматической пожарной сигнализацией.

### **Запрещается:**

- хранение и применение, кроме специально оборудованных для этих целей помещениях, легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке.
- использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов;
- проводить перепланировки помещений, изменения их функционального назначения без разработки и согласования соответствующей документации;
- проводить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ухудшаются условия эвакуации людей и ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные проходы и выходы;
- использовать бытовые электронагревательные приборы;
- устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- курить в местах, не предусмотренных для этой цели;
- хранить и применять ЛВЖ и ГЖ. в специально оборудованных для этих целях местах;

### 3. Обязанности ответственных лиц за пожарную безопасность:

- обеспечить соблюдение противопожарного режима и требований инструкции о мерах пожарной безопасности;
- знать характеристики пожарной опасности на предприятии (местах работ);
- проводить периодические осмотры служебных помещений с целью контроля за содержанием путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и т.д. и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений противопожарного режима;
- проводить первичные инструктажи на рабочем месте перед началом производственной деятельности со всеми принятыми на работу;
- следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка рабочих мест, отключались электроприборы, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологических процессов должны работать круглосуточно;
- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи, ежедневно проводить визуальный осмотр работоспособности пожарной сигнализации и ежемесячно через обслуживающую организацию проверять ее на исправное состояние;
- не допускать проведение работ с применением открытого огня, электросварочных и других работ в непредусмотренных для этой цели местах без письменного разрешения руководства ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП»;
- знать правила содержания и применения, имеющихся в ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП» первичных средств пожаротушения и обеспечить их постоянную готовность.

### 4. Порядок действий при пожаре

Каждый работник ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП» при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.)

#### Обязан:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону **101** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность службу охраны;
- принять по возможности меры по эвакуации людей, автомобилей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану тел **101** (и поставить в известность вышестоящее руководство ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП»;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- включить (нажимая кнопку «Пожар» возле выхода) систему автоматической противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников при тушении пожара;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований техники безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию автомобилей и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и связанными с ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые сведения для обеспечения безопасности личного состава;
- по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития.